

## Ereignis im Stromnetz des Chemieparks Marl am 15.04.2024

Am 15.04.2024 kam es ca. gegen 11:15 Uhr zu einem Ausfall im 500V-Niederspannungskabelnetz des Werknetzes 1/2. Durch den Ausfall wurden zwei Netzanschlüsse von Kunden unterbrochen. Nach Analyse des Ereignisses wurden erste Gegenmaßnahmen ergriffen, sodass der erste betroffenen Netzanschluss gegen 14:00 Uhr und der zweite Netzanschluss gegen 17:00 Uhr wieder versorgt waren. Mit den betroffenen Kunden wurde direkt Kontakt aufgenommen. Schadensursache waren Kurzschlüsse in Niederspannungskabeln. Die finalen Reparaturen werden, wegen erforderlicher Tiefbauarbeiten einige Zeit in Anspruch nehmen.



Grün umrandet Werknetzbereich 1/2

**CPM Netz GmbH**  
Rellinghauser Straße 1-11  
45128 Essen  
Telefon +49 2365 49-01  
Telefax +49 2365 49-02  
[www.evonik.de/cpm-netz](http://www.evonik.de/cpm-netz)

**Geschäftsführung**  
Jürgen Bücker  
Holger Brezski

Sitz der Gesellschaft ist Essen  
Registergericht Amtsgericht Essen  
Handelsregister B 29441