

## **Ereignis im Stromnetz des Chemieparks Marl am 18.08.2024**

Am 18.08.2024 kam es gegen 19:42 Uhr zu einem Ereignis im Mittelspannungsnetz im Chemiepark Marl im Werknetzbereich 3/4. Ursache war ein Kabelfehler in einem 6kV-Mittelspannungskabel im Werknetzbereich 3/4 (versorgt über die 110 kV/6 kV Umspannstation Geb. 0482), durch den es teilweise zu lokalen Beeinträchtigungen und Spannungsausfällen im Zeitraum 19:42 Uhr bis ca. 23:15 Uhr kam.

Die Schutzeinrichtungen des Stromnetzes haben den Fehler – wie vorgesehen – automatisch und selektiv abgeschaltet. Ein Schaltfeld in der Umspannstation, von dem mehrere Kabel in das Mittelspannungsringnetz abgehen, wurde abgeschaltet. Das Personal des technischen Stromnetzbetriebes hat unverzüglich eine Ereignisanalyse vorgenommen und Gegenmaßnahmen eingeleitet. Die Reparatur des Mittelspannungskabels wurde eingeleitet.

**CPM Netz GmbH**

Rellinghauser Straße 1-11  
45128 Essen  
Telefon +49 2365 49-01  
Telefax +49 2365 49-02  
[www.evonik.de/cpm-netz](http://www.evonik.de/cpm-netz)

**Geschäftsführung**

Jürgen Bücker  
Holger Brezski

Sitz der Gesellschaft ist Essen  
Registergericht Amtsgericht Essen  
Handelsregister B 29441

Grün umrandet Werknetzbereich 3/4

