

## **Ereignis im Stromnetz des Chemieparks Marl am 28.08.2025**

Am 28.08.2025 kam es um 07:18 Uhr / 07:52 Uhr zu Ereignissen im 110 kV-Hochspannungsnetz des Chemieparks Marl (Werknetzbereich 1/2 und 11/12).

Ursache waren sogenannte Doppelerdschlüsse mit einer Fehlerstelle im vorgelagerten 110 kV Netz der Westnetz GmbH und zweiten Fehlerstellen im Stromnetz des Chemieparks. Die Schutzeinrichtungen sowohl bei der Westnetz als auch im Chemiepark haben den Fehler vollautomatisch abgeschaltet.

Durch die redundante Stromnetzstruktur im Chemiepark kam es zu keinen Auswirkungen auf die Produktionen im Chemiepark.

Unsere Stromnetzspezialisten arbeiten aktuell an einer Fehler- und Schadensanalyse.

Sobald neue Erkenntnisse über die erforderlichen Maßnahmen vorliegen, werden wir erneut informieren.

**CPM Netz GmbH**  
Rellinghauser Straße 1–11  
45128 Essen  
Telefon +49 2365 49-01  
Telefax +49 2365 49-02  
[www.evonik.de/cpm-netz](http://www.evonik.de/cpm-netz)

**Geschäftsleitung**  
Jürgen Bücker  
Holger Brezski

Sitz der Gesellschaft ist Essen  
Registergericht Amtsgericht Essen  
Handelsregister B 29441

Grün umrandet Werknetzbereich 11/12

