

Ereignis im Stromnetz des Chemieparks Marl am 14.02.2026

Am 14.02.2026 kam es um 02:20 Uhr zu einem Ereignis im Mittelspannungsnetz des Chemieparks Marl (Werknetzbereich 7/8).

Ursache war ein sog. Doppelerdenschluss. Ein Fußpunkt (Erdschluss einer Phase) lag in einer Anlage eines Kunden, der 2. Fußpunkt (Erdschluss einer anderen Phase) trat in einem Mittelspannungskabel der CPM Netz GmbH auf. Der Fehler wurde in Kurzzeit durch die Schutzeinrichtungen erfass und abgeschaltet.

Es kam zu keiner Beeinträchtigung der Kundenversorgung.

Der Fehler im Kabelnetz wurde eingemessen, die Reparaturarbeiten laufen.

Sobald neue Erkenntnisse über die erforderlichen Maßnahmen vorliegen, werden wir erneut informieren.

CPM Netz GmbH
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
Telefon +49 2365 49-01
Telefax +49 2365 49-02
www.evonik.de/cpm-netz

Geschäftsleitung
Jürgen Bücker
Holger Brezski

Sitz der Gesellschaft ist Essen
Registergericht Amtsgericht Essen
Handelsregister B 29441

Grün umrandet Werknetzbereich 07/08

